

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	胡万江
	职称:	高级工程师
	工作单位:	江苏工程职业技术学院
项目信息	项目名称: 南通市保安服务有限公司 UPS 供电扩容工程	
	供应商名称: 南京恒特科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>南通市保安服务有限公司是全市金融同业区域现金处理中心，根据中国银行业监督管理局银发[1996]307号文要求，金融机构金库安全防范设施属消防工程。</p> <p>该处理中心为国家级试点工程，2019年投入使用，自业务开展以来，承接各银行金融业务，随着业务不断增加，安防基础设施不断增加。金库安防设施必须使用不间断电源。业务增加后，原有22kW UPS已无法满足业务需求，急需扩容。</p> <p>该工程原由南京恒特科技有限公司承建，工程为消防工程，同时根据每购消防第三类营业场所，保证原有采购项目一致，售后服务配套要求，建议选择已经采用单一来源方式采购，单一来源供应商为南京恒特科技有限公司。</p>	
专业人员签字	胡万江	日期 2020年12月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写,一人一份,需填写明确的结论性意见。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	<p>姓名: 施俭 职称: 高级程序员 工作单位: 南通市银行</p>
项目信息	<p>项目名称: 南通市保安服务有限公司 UPS 供电扩容工程 供应商名称: 南京恒特科技有限公司</p>
专业人员论证意见	<p>根据市人民银行总行的要求,市保安服务有限公司逐步成为我市银行系统区域现金处理中心,现服务于全市28家各类银行。随着业务量的增加,机房内服务器及设备增加,原有的UPS已不能满足现有设备功率要求,考虑到该设备尚在维保期且单位为涉案部门。为保证原有采购项目一致性及维保配套服务质量要求,建议继续从原供应商处添购相关UPS供电设备,采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	施俭
	日期 2020年12月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写,一人一份,需填写明确的结论性意见。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	高工
	职称:	高工
	工作单位:	江苏工程职业技术学院
项目信息	项目名称:	南通市保安服务有限公司 UPS 供电扩容工程
	供应商名称:	南京恒特科技有限公司
专业人员论证意见	<p>本项目是根据中国人民银行关于开立区域现金处理中心试点的工作要求，满足业务功能拓展和各分行区域的 UPS 供电需求而进行的扩容。由于原有系统尚在试运行保期内，为保证与原有供电的一致和统一，建议按政府采购法第三十一条第一款规定进行单一来源采购。</p>	
专业人员签字	高工	日期 2020年2月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写, 一人一份, 需填写明确的结论性意见。